

Andrzej Kuciński  
ul. Sienkiewicza 18 m. 7  
96 – 300 Żyrardów

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

**45231300-8** Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków  
**45233142-6** Roboty w zakresie naprawy dróg

Temat: **Sieć wodociągowa**

Lokalizacja: **Żyrardów, ul. Jaśminowa, Topolowa, Jarzębinowa**

Inwestor: **Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.  
96 – 300 Żyrardów, ul. Czysta 5**

Opracował: **mgr inż. Andrzej Kuciński**

mgr inż. Andrzej Kuciński  
UPR. BUD. nr MAZ 0170 POOS 05  
do proj. bez ograniczeń w specj. instal.  
w zakresie sieci, instal. i urządzeń ciepl.,  
wentyl., gaz., wodoc. i kanał.

**WRZESIEŃ 2012 R**

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

## 1. WSTĘP

### 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących budowy sieci wodociągowej, która doprowadzi wodę pitną do budynków zlokalizowanych przy ul. Jaśminowej, Topolowej, Jarzębinowej w Żyrardowie

### 1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi integralną część SIWZ.

Jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

### 1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu budowę sieci wodociągowej zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót.

### Ogólny zakres robót

a) Wodociąg PVC Ø 110/4,2 mm	-	203,0 mb
b) Hydrant p. poz. podziemny DN 80 mm	-	2 szt.
c) Zasuwa liniowa DN 100 mm	-	1 szt.
d) Zasuwa liniowa DN 80 mm	-	2 szt.

### 1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

#### POJĘCIA OGÓLNE

**Sieć wodociągowa** – układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających i rozprowadzających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, znajdujących się poza budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przyłączy wodociągowym.

**Przewód wodociągowy rozdzielczy, osiedlowy** – przewód przeznaczony do doprowadzania wody do przyłączy wodociągowych.

**Dziennik budowy** - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem.

**Kierownik budowy** - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

**Rejestr obmiarów** - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

