



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

*Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
„Żyrardów” Sp. z o.o.*

Żyrardów, 25.05.2012r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla Zadania 8B: "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Żyrardowie", wchodzące w skład Projektu pn.: „Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów – ETAP II”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 08.06.2010 r.: Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w odpowiedzi na pytanie Wykonawcy Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Pytanie nr 78 (z dnia 24.05.2012r.)

Dotyczy projektu wykonawczego branży elektrycznej, z którym w zestawieniu materiałowym rozdzielnic i złącz kablowych występują obudowy w wykonaniu „mat. kwasoodporny”. Proszę o jasne określenie jaki materiał należy zastosować stal nierdzewną, stal kwasoodporną, czy też obudowy poliestrowe.

Odpowiedź: Obudowy rozdzielnic i szaf sterowniczych należy wykonać ze stali 1.4301.

Pytanie nr 79 (z dnia 24.05.2012r.)

Dotyczy projektu wykonawczego branża AKPiA. Proszę jasne określenie z jakiego rodzaju materiału należy wykonać obudowy rozdzielnic i szaf sterowniczych, dokumentacja projektowa określa jedynie wymiary rozdzielnic i szaf.

Odpowiedź: Obudowy rozdzielnic i szaf sterowniczych należy wykonać ze stali 1.4301.

Pytanie nr 80 (z dnia 24.05.2012r.)


W związku z rozległym zakresem zamówienia oraz prac związanych z przygotowaniem oferty, proszę o przesunięcie terminu składania ofert o 6 dni.

Odpowiedź: Zamawiający na dzień dzisiejszy nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert.

Pytanie nr 81 (z dnia 25.05.2012r.)

W STWiORB ST-5 pkt 5.7. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczył komplet części zamiennych i szybko zużywających się do oferowanych urządzeń. Na jaki okres mają być przewidziane ww. części?

Odpowiedź: Na okres czterech lat.



PCK "Zygarów" Spółka z o.o.
WICEPREZES ZARZĄDU
mgr Ryszard Cudzik