



**INFRASTRUKTURA  
I ŚRODOWISKO**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**UNIA EUROPEJSKA**  
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

*Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
„Żyrardów” Sp. z o.o.*

Żyrardów, dnia 12.03.2015 r.

**Dotyczy: postępowania przetargowego nr ZP/JRP/RB/1/2015 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla Zadania 14 pn.: „Budowa kolektora sanitarnego w ul.: Łąkowej, Glebowej i Nietrzebki w Żyrardowie”, wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), w odpowiedzi na pytania Wykonawcy Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

**Pytanie nr 1 (z dnia 09.03.2015 r.)**

*W projekcie podane jest rozwiązanie „rur kielichowych PE DN 700 i DN 400” takie rury nie występują u żadnego producenta w Polsce. Proszę o podanie jakie mamy uwzględnić rury do przetargu oraz czy rury mają być łączone kielichowo czy metodą zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego.*

**Odpowiedź:**

Kolektor sanitarny winien być wykonany z materiału zaproponowanego w dokumentacji projektowej i STWiORB. Na rynku istnieją firmy, dysonujące rurami kielichowymi PE DN 400 i DN700.

  
PGK „Żyrardów” Spółka z o.o.  
PROKURENT  
mgr Danuta Ryszkowska

  
PREZES ZARZĄDU  
Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu  
(MAO - Measure Authorising Officer)  
mgr inż. Zdzisław Wilk