

## Odpowiedź na pytanie Wykonawcy

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: **ZP.RB.TZ.12.2017**

Dotyczy: zamówienia publicznego pn.: „**Zamknięcie i rekultywacja Składowiska Odpadów Słabomierz- Krzyżówka**”.

W związku ze złożonym przez Wykonawcę pytaniem dotyczącym treści SIWZ w postępowaniu przetargowym na realizację ww. Zadania, Zamawiający udziela na stronie internetowej [www.pgk.zyrardow.pl](http://www.pgk.zyrardow.pl) następujących wyjaśnień:

Przedstawiona na Rys. 5.3 warstwa w postaci „mata bentonitowa lub geomembrana HDPE” stanowi warstwę uszczelniającą i jest zarazem zabezpieczeniem podłoża przed jego uplastycznianiem bądź rozmyciem (separacja). W Projekcie nie podano wymagań ze względu na możliwość zastosowania dowolnego materiału uszczelniającego jak również ze względu na nie określenie Wykonawcy sposobu/technologii wbudowywania warstw filtracyjnych (żwiru). Wykonawca jest zobowiązany do wybrania i zastosowania takiego materiału aby podczas wbudowywania nie uległ on uszkodzeniu i stanowił warstwę uszczelniającą (separacyjną). W związku z powyższym w przedmiarze nie uwzględniono układania „maty bentonitowej bądź geomembrany HDPE”.

PGK „Żyrardów” Spółka z o.o.  
PROKURENT

*mgr Danuta Ryszkowska*

PGK „Żyrardów” Spółka z o.o.  
PROKURENT

*mgr Artur Piotrowski*

*Blesykm*