




Unia Europejska
Fundusz Spójności



Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż 5 548 000 euro na roboty budowlane polegające na realizacji **Zadania 16 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.: Roszarniczej i Mickiewicza w Żyrardowie”**, wchodzące w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/RB/3/2019

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz.1986 z późn. zm.), Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. – w odpowiedzi na pytania Wykonawcy Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Pytanie nr 1 (z dnia 29.04.2019 r.)

Czy w przypadku zmiany kąta na sieci kanalizacyjnej konieczne będzie zastosowanie dostępnych na rynku kinet DN1000 z wyprofilowanym kanałem o określonym (potrzebnym) kącie?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 2 (z dnia 29.04.2019 r.)

Czy do rur kanalizacyjnych PVC zamawiający będzie wymagał kształtek wykonanych z tego samego surowca, tj. PVC SN8?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 3 (z dnia 29.04.2019 r.)

Czy Zamawiający będzie wymagał dla studni kanalizacyjnych rur trzonowych karbowanych jednowarstwowych które zapewniają prawidłowe zagęszczenie podsypki podczas montażu, elastyczność oraz współpracę z gruntem podczas jego wypiętrzania w wyniku zamarzania?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 4 (z dnia 29.04.2019 r.)

Zgodnie z normą PN-EN 13598-2 dla studzienek tworzywowych konieczne jest określenie parametrów technicznych.

Czy Zamawiający jako równoważne w stosunku do studzienki włazowej zaprojektowanych i opisanych w siwz uzna studzienki o następującym obszarze zastosowania:

- dostosowane dla obszarów obciążonych ruchem ciężkim (SLW 60) i możliwością zwieńczenia w klasie D400
- dopuszczalna głębokość 6m
- maksymalny poziom wody gruntowej 5m
- szczelność 0,5 bar w warunkach badania D wg normy PN-EN 1277
- uszczelki zgodne z PN-EN 681-1 dostosowane do kanalizacji.

Czy jest możliwe obniżenie któregoś z tych parametrów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści studnie o rozwiązaniach równoważnych pod warunkiem spełniania przez studnię parametrów ujętych w dokumentacji projektowej i STWiORB.

Pytanie nr 5 (z dnia 29.04.2019 r.)

Jako uzbrojenie na przewodach kanalizacyjnych zostały wskazane studzienki inspekcyjne z PP DN1000. Cechą charakterystyczną wskazanych studzienek jest wyposażenie w nastawne kielichy połączeniowe które umożliwiają zmianę kierunku przepływu kanalizacji wewnątrz kinety bez konieczności stosowania kształtek na zewnątrz studni. Czy Zamawiający potwierdza wymóg stosowania studni w których zmiana kierunku przepływu kanalizacji odbywa się wewnątrz kinety bez konieczności stosowania kształtek (tzn. kolan) na zewnątrz?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 6 (z dnia 29.04.2019 r.)

Cechą charakterystyczną niektórych studzienek złazowych jest możliwość wykonania każdej zmiany kąta na kanalizacji. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie kinet, które do wykonania zmiany kąta na kanalizacji wymagają zastosowania kształtek na dopływie lub odpływie?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 7 (z dnia 29.04.2019 r.)

Czy Zamawiający dopuści rury teleskopowe DN315 z rdzeniem spienionym, montowane do włazów za pomocą śrub?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 8 (z dnia 29.04.2019 r.)

Czy jako nastawny kielich Zamawiający dopuści kształtkę stosowaną jako dołącznik do odgałęzień nasadowych? Jako odrębny wyrób budowlany przeguby kulowe powinny mieć odpowiedni dokument odniesienia. Prosimy o podanie akceptowalnego przez Zamawiającego dokumentu odniesienia, jeśli takie kształtki są akceptowalne.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 9 (z dnia 29.04.2019 r.)

Średnice studzienek tworzywowych wyrażane są w różnej formie wymiarowej.

Czy przez oznaczenie studni wymiarem 1000 zamawiający potwierdza wymóg zastosowania studni o średnicy wewnętrznej rury trzonowej min. 1000mm?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 10 (z dnia 29.04.2019 r.)

Studnia żłazowa DN1000 którą wskazano w projekcie wyposażona jest w drabinkę zgodną z normą PN-EN 14396 oraz posiadającą deklarację CE. Czy zamawiający dopuści studnie 1000 wyposażone w drabinki bez deklaracji CE?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 11 (z dnia 29.04.2019 r.)

Czy Zamawiający dla włączów żeliwnych do studni DN315 będzie wymagał śrub mocujących pokrywę włączu do ramy wykonywanych ze stali nierdzewnej – gwarantujących bezproblemowe otwarcie studni kanalizacyjnych przez cały okres użytkowania?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.

PGK "Żyrardów" Spółka z o.o.
PREZES ZARZĄDU

Hanna Biezuńska

PGK "Żyrardów" Spółka z o.o.
PROKURENT

Katarzyna Juskiewicz