

Żyrardów, 02.07.2019 r.

ZP.26.TJ.31.2019

Odpowiedź na pytania

dot. postępowania na : „Wykonanie układu neutralizacji uciążliwości zapachowych na przepompowniach Sp-2 w m. Jaktorów oraz Sp-5 w m. Budy Zosine”.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. udziela odpowiedź na n/w pytania:

1. Czy dysponujecie Państwo projektami i czy możecie je udostępnić?

Odpowiedź:

W załączeniu przesyłamy opis przepompowni tłocznej SP-5 i SP-2.

2. Czy wykonywane były badania w zakresie stężeń gazów złownonych jakie występują na tych obiektach?

Odpowiedź:

PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. nie wykonywało badań stężenia gazów złownonych.

3. Czy możliwa jest wizja w terenie?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza wizję lokalną.

4. Czy zamawiający może udostępnić jakie są stężenia złownonych zanieczyszczeń powietrza w pompowniach?

Odpowiedź w pytaniu nr 2.

5. Proszę o przekazanie informacji dotyczącej wielkości pompowni w tym gabarytów, wielkości przepływu ścieków?

Odpowiedź:

Kolektory po stronie północnej (przepompownia SP-5) mają długość ok. 11 km i mają zwiększone średnice (perspektywa dalszej rozbudowy kanalizacji) w stosunku do obecnych przepływów, stąd długi czas przepływu i zagniwanie ścieków co generuje zwiększone stężenie gazów złownonych powodujących zarówno korozję studni jak i armatury w niej się znajdującej i uciążliwości zapachowe dla środowiska.

Kolektor po stronie południowej (przepompownia SP-2) długość ok. 8 km., również mają zwiększone średnice (perspektywa dalszej rozbudowy kanalizacji), w stosunku do obecnych przepływów, stąd długi czas przepływu i zagniwanie ścieków co generuje zwiększone stężenie gazów złownonych powodujących zarówno korozję studni jak i armatury w niej się znajdującej i uciążliwości zapachowe dla środowiska.

Przepompownia SP-5 przepompowuje około 50 tys. m ścieków w skali roku.

Przepompownia SP-2 przepompowuje ok. 60 tys. m³ ścieków w skali roku.

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej „Żyrardów” Sp z o.o.

tel. 46 855 40 41 / 46 855 40 42
fax: 46 855 32 80

NIP: 838-000-72-01
KRS: 0000153850

Kapitał Zakładowy
47 207 000,00 PLN

ul. Czysta 5 / 96-300 Żyrardów

pgk@pgk.zyrardow.pl
www.pgk.zyrardow.pl


BANK Pekao S.A.
Nr 03 1240 5918 1111 0000 4909 9913

Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

6. Czy można uzyskać projekt pompowni, których dotyczy przetarg?
Odpowiedź:
Plan sytuacyjny pompowni oraz schemat technologiczny w załączeniu.
7. Czy mierzone były stężenia H₂S i czy występuje amoniak?
Odpowiedź:
Nie były wykonywane pomiary.
8. Czy mają Państwo jakieś wymagane przepływy?
Odpowiedź:
Zamawiający informuję, że aktualne przepływy zostały określone w pytaniu nr 5. W perspektywie po rozbudowanie systemu kanalizacji przepływy mogą zwiększyć się o ok. 50 %.
9. Czy jest możliwość wglądu w rysunki techniczne wspomnianych przepompowni, jeśli tak to proszę o przesłanie ich drogą mailową.
Odpowiedź w pytaniu nr 6.

PGK "Żyrardów" Spółka z o.o.
PROKURENT
Katarzyna Juskiewicz
Katarzyna Juskiewicz

PGK "Żyrardów" Spółka z o.o.
PREZES ZARZĄDU
Hanna Biezuńska
Hanna Biezuńska



Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej „Żyrardów” Sp z o.o.

ul. Czysta 5 / 96-300 Żyrardów

tel. 46 855 40 41 / 46 855 40 42
fax. 46 855 32 80

pgk@pgk.zyrardow.pl
www.pgk.zyrardow.pl

NIP: 838-000-72-01
KRS: 0000153850

BANK Pekao S.A.
Nr 03 1240 5918 1111 0000 4909 9913

Kapitał Zakładowy
47 207 000,00 PLN

Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego