

Żyrardów, 23.03.2020 r.

Znak sprawy: ZP.26.TW.17.2020

Zaproszenie do składania ofert w trybie zapytania ofertowego

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zaproszenie nie jest objęte przepisami tej ustawy ze względu na wartość zamówienia szacowaną poniżej 30 000 euro.

Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych przez Zamawiającego.

1. Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Spółka z o. o.
ul. Czysta 5, 96 - 300 Żyrardów
2. Przedmiot zamówienia:
Dostawa pompy głębinowej
3. Opis zamówienia:
 - 1) Agregat pompowy do wody pitnej, głębinowe o temp. 5 – 20°C do studni głębinowej;
 - 2) - wydajność $Q = 120 \text{ m}^3/\text{h}$;
 - 3) - wysokość podnoszenia $H = 40 \text{ m}$ sł. H_2O ;
 - 4) Pompa powinna być wyposażona w sito wlotowe uniemożliwiające przedostawanie się do wnętrza pompy zanieczyszczeń. Smarowane wodą, wymienne łożyska uniemożliwiające osadzanie się domieszek piasku, powodujące ich stałe wyłukiwanie. Odporność na obecność w wodzie piasku min. $50\text{g}/\text{m}^3$. Wyjście z pompy DN150 kołnierzowe;
 - 5) Silnik 3 x 400V z pojedynczym kablem atestowanym do wody pitnej o łącznej długości 30 m zmurowanym na gotowo. Stojan hermetycznie zamknięty w obudowie, a uzwojenie osadzone w polimerze. Wbudowany czujnik temperatury, który będzie zabezpieczał przed przegrzaniem silnika;
 - 6) Stopień ochrony IP68. Przystosowany do rozruch przy pomocy sofstartu;
 - 7) Min. sprawność agregatu w punkcie pracy 0,7;
 - 8) Gwarancja: minimum 24 miesiące.
4. Słownik CPV: 42122130-0
5. Termin realizacji zamówienia: **30.04.2020 r.**
6. Warunki płatności: przelew w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
7. Miejsce składania ofert: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Spółka z o. o., ul. Czysta 5, 96-300 Żyrardów lub w sposób określony w punkcie 12.
8. Termin składania ofert do końca dnia **30.03.2020 r.**
9. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
10. Do oferty Wykonawca dołączy opis zawierający nazwę i dane techniczne oferowanego urządzenia.
11. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Paweł Prusik tel. +48 46 855-40-41 wew. 264

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej „Żyrardów” Sp z o.o.

tel. 46 855 40 41 / 46 855 40 42
fax. 46 855 32 80

NIP: 838-000-72-01
KRS: 0000153850

Kapitał Zakładowy
47 207 000,00 PLN

ul. Czysta 5 / 96-300 Żyrardów

pgk@pgk.zyrardow.pl
www.pgk.zyrardow.pl

BANK Pekao S.A.
Nr 03 1240 5918 1111 0000 4909 9913

Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

12. Sposób przygotowania i składania ofert: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, na niniejszym formularzu, w języku polskim i dostarczyć lub przesać pocztą do siedziby Zamawiającego, lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia@pgk.zyrardow.pl z dopiskiem: „Dostawa pompy głębinowej”.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania/unieważnienia przedmiotowego postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

P.G.K. "Żyrardów" Spółka z o.o.
PROKURENT

Magdalena Zadzieszyńska

P.G.K. "Żyrardów" Spółka z o.o.
PREZES ZARZĄDU

Hanna Kosela



Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej „Żyrardów” Sp z o.o.

ul. Czysta 5 / 96-300 Żyrardów

tel. 46 855 40 41 / 46 855 40 42
fax. 46 855 32 80

pgk@pgk.zyrardow.pl
www.pgk.zyrardow.pl

NIP: 838-000-72-01
KRS: 0000153850

BANK Pekao S.A.
Nr 03 1240 5918 1111 0000 4909 9913

Kapitał Zakładowy
47 207 000,00 PLN

Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego