

Żyrardów, 15.06.2020 r.

ZP.26.TO.23.2020

### Odpowiedzi na pytania

dot. postępowania na „Dostawa pompy Wilo-EMU FA10.51E, typ FK 17.1-4/8K (lub równoważanej)”

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zawiadamia, że w postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące niniejszego zapytania:

Pytanie 1: Czy wymagane jest sterowanie? Jeżeli tak do jednej pompy ?

Odpowiedź: Nie wymagane jest sterowanie.

Pytanie 2: Czy wymagana jest stopa do montażu pompy ?

Odpowiedź: Nie jest wymagana stopa do montażu pompy.

Pytanie 3: Czy wystarczy standardowa długość kabla 10m?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 4: Czy pompa ma być w wykonaniu przeciwybuchowym Ex?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 5: Czy wymagany jest czujnik wilgoci i zabezpieczenie termiczne silnika?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 6: Czy wymagana jest powłoka tylko na wirniku ? Czy również na korpusie i stopie ?

Odpowiedź: Wymagana jest powłoka na wirniku.

Pytanie 7: Rozruch gwiazda trójkąt czy bezpośredni ?

Odpowiedź: Rozruch gniazda bezpośredni.

Pytanie 8: Czy wymagana jest powłoka C2+C1 czy C0?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga powłoki C0.

P.G.K. „Żyrardów” Spółka z o.o.  
PROKURENT

*Magdalena Zdieszzyńska*

PGK „Żyrardów” Spółka z o.o.  
PROKURENT  
*Katarzyna Juskiewicz*

Przedsiębiorstwo Gospodarki  
Komunalnej „Żyrardów” Sp z o.o.

tel. 46 855 40 41 / 46 855 40 42  
fax. 46 855 32 80

NIP: 838-000-72-01  
KRS: 0000153850

Kapitał Zakładowy  
47 207 000,00 PLN

ul. Czysta 5 / 96-300 Żyrardów

pgk@pgk.zyrardow.pl  
www.pgk.zyrardow.pl

BANK Pekao S.A.  
Nr 03 1240 5918 1111 0000 4909 9913

Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego